



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора

Завенягина ул., д.7, Норильск, 663302
E-mail: mail@mos.gosnadzor.ru

телефон: 46-38-84

ПРЕДПИСАНИЕ

«31» января 2017 г.

№ 02-Д/6.3-0023-17

Норильск

Директору МБУ «КЦСОН»
Бондарю Владимиру Витальевичу
(ФИО руководителя и наименование юридического лица)

Я, государственный инспектор Отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Норильскому промрайону Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Кумаритова Оксана Николаевна

(должность, инициалы и фамилия лица, составившего предписание)

на основании Акта проверки № 20-Д/6.3-17 от «31» января 2017 г. в отношении муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск» (далее – МБУ «КЦСОН»).
Юридический/почтовый адрес: 663330, Красноярский край, г. Норильск, ул. Маслова, д. 4, ИНН 2457047717.

(для индивидуального предпринимателя - ФИО; для юридического лица - полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН)

в присутствии ведущего инженера по охране труда – Огнева Вячеслава Анатольевича

(должность, инициалы и фамилия уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписываю устранить выявленные нарушения:

№	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушений
1	2	3
1	В представленном протоколе «Измерения полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» и расчет тока короткого замыкания» от 22.08.2014 № 22-3, выданным ООО «Инженерно-технический центр», содержатся сведения о несоответствии (неисправности) по пунктам: 24-38, 150-152. Документы, подтверждающие устранение несоответствий и неисправностей и повторное проведение испытаний и измерений электрооборудования не представлены. Нарушены п. 3.6.1, п. 3.6.8, п. 3.6.13 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированного в Минюсте России от 22.01.2003 № 4145.	10.04.2017

Настоящее предписание выдано для принятия надлежащих мер по устранению выявленных нарушений.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменном виде до 11.04.2017 г. в Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора по адресу: Завенягина ул., д.7, Норильск г., 663302.


Невыполнение предписания в установленный срок, является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

На период устранения нарушений принять дополнительные меры, обеспечивающие соблюдение требований безопасности.

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор
(должность лица, вынесшего предписание, инициалы)



О.Н.Кумаритова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания для исполнения получил

Бондарь В.В., директор МБУ «КЦСОН»
«31» января 2017 г.

(подпись законного представителя/уполномоченного представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____